



НАДВІРНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 03. 08. 2018

м. Надвірна

№ 193

**Про стан протипожежного водопостачання
Надвірнянського району**

На виконання вимог наказу МВС України від 15.06.2015 року № 696 «Про затвердження Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання», в квітні-травні 2018 року проведена перевірка пожежних гідрантів зовнішнім оглядом та з пуском води підприємств, установ і організацій Надвірнянського району.

В ході перевірки зовнішнього протипожежного водопостачання виявлено ряд недоліків, а саме: із 58 пожежних гідрантів в несправному стані знаходиться 2 вуличних пожежних гідранти та 1 об'єктовий, що становить 10,3 % від загальної кількості. Потребують заміни 5 вказівників на пожежних гідрантах, згідно норм Правил пожежної безпеки. Також потрібно почистити зливи на всіх пожежних гідрантах та помалювати кришки пожежних гідрантів червоним кольором, відсутні кришки на стояках пожежних гідрантів по вул. Визволення – Франка, вул. Руднева, вул. К. Ольги, вул. Соборна-Лисенка.

Про це йшлося на засіданні колегії районної державної адміністрації 26.07.2018 року.

Виходячи з вищенаведеного:

1. КП «Надвірнаводоканал» (В. Литвинюк) здійснити ремонт пожежних гідрантів в м. Надвірна і привести їх в справний стан, провести заміну вказівників на пожежні гідранти та чистку зливів пожежних гідрантів, а також встановити кришки на стояки пожежних гідрантів по вул. Визволення – Франка, вул. Руднева, вул. К. Ольги, вул. Соборна-Лисенка.

2. Сільському голові с. Пасічна (В. Михайлюк) встановити вказівники на пожежні гідранти в с. Пасічна.

3. Селищному та сільським головам встановити вказівники на пожежних водоймах та забезпечити під'їзд до них з твердим покриттям на відповідних територіях, утримувати їх у справному стані.

4. Головному лікарю Надвірнянського будинку дитини (Г. Кузнецова) привести у справний стан пожежне водоймище , яке знаходиться на території будинку дитини.

5. Генеральному директору ПрАТ «Серін-Ліс» (Ю. Рошко) провести відповідну роботу щодо ремонту пожежних гідрантів та пожежних водоймищ на території підприємства.

6. Директору Прикарпатського військового ліцею-інтернату (М. Мартинюк), головному лікарю центральної районної лікарні (С. Ємельянчук), директору Надвірнянського коледжу НТУ (Р. Нагорний) привести у справний стан водонапірні вежі на підвідомчих об'єктах.

7. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця Надвірнянський РВ Управління ДСНС України в області (А. Мочерняк).

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Богдана Зеленчука.

Голова районної
державної адміністрації

Олександр Кенік